



REGISTRO DEI CHIARIMENTI

Gara telematica n. 80155

Procedura aperta per fornitura di arredi, corpi illuminanti, dispositivi in radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo libri e relativi servizi tecnici e apparati audio-video per la Biblioteca di Mesiano suddivisa in quattro lotti - Lotto 1 Arredi e complementi di arredo - CIG 7878431EEB - CUP E68B01000060007 - Lotto 2 Corpi illuminanti CIG 7878456390 - CUP E68B01000060007 - Lotto 3 Dispositivi in radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo libri e relativi servizi tecnici CIG 787847968A - CUP E68B01000060007 - Lotto 4 Apparati audio-video CIG 7878490F9B - CUP E68B01000060007

1° QUESITO

Data ricevimento: 23 aprile 2019

Testo quesito:

Chiediamo cortesemente se si può partecipare anche ad un Lotto solo (per esempio il 4).

Risposta:

Sì.

2° QUESITO

Data ricevimento: 23 aprile 2019

Testo quesito:

Richiede se il Lotto 4 prevede la sola fornitura del materiale in elenco, oppure si intende fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature audio-video.

Risposta:

Come previsto nei documenti di gara il Lotto 4 prevede fornitura e installazione.

3° QUESITO

Data ricevimento: 24 aprile 2019

Testo quesito:



Segnaliamo che il file 22_MESIANO_BIBLIOT...aborati grafici gennaio 2019 Model (1) risulta illeggibile perché danneggiato, chiediamo pertanto che venga ripristinato.

Risposta:

Il file <22_MESIANO_BIBLIOT...aborati grafici gennaio 2019 Model (1)> risultava danneggiato ed è stato ricaricato correttamente nella cartella compressa <Lotto 1_elaborati progettuali>; risulta ora leggibile.

4° QUESITO

Data ricevimento: 29 aprile 2019

Testo quesito:

Lotto 1: si chiede di precisare se nei tavoli elettrificati i pozzetti siano completi delle prese elettriche indicate nelle voci del capitolato prestazionale.

Risposta:

Si conferma che i pozzetti posti sul piano di lettura elettrificati sono completi di prese elettriche, come indicato nelle voci di capitolato prestazionale.

5° QUESITO

Data ricevimento: 02 maggio 2019

Testo quesito:

Si richiede computo metrico estimativo relativa alla fornitura come in oggetto.

Risposta:

Si pubblicano i computi estimativi relativi ai 4 lotti.

6° QUESITO

Data ricevimento: 07 maggio 2019

Testo quesito:

Relativamente al Lotto 3i costi per la manodopera che, in fase di inserimento offerta, vanno esplicitati a pena esclusione, se superiori a quanto da Voi stimato, sono oggetto di valutazione negativa/esclusione?



Risposta:

No. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 UniTrento ha stimato i costi della manodopera al fine di determinare l'importo posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 il Concorrente deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera che saranno oggetto di verifica ai sensi del medesimo articolo.

7° QUESITO

Data ricevimento: 09 maggio 2019

Testo quesito:

In merito al lotto 4, voce L) sala conferenze, nel capitolato prestazionale l'ultima riga della descrizione prestazionale del monitor si cita "Montato a parete con con sistema di sollevamento elettrico". la voce successiva M) definisce però la fornitura di una staffa a parete e anche l'All__A cap. prestazionale Lotto 4 rappresenta un montaggio del monitor a parete con staffa fissa e non con staffa a sollevamento elettrico. È quindi necessario fornire un sollevatore elettrico?

Risposta:

L'ultima frase della voce l), *Display LCD a grande formato 81,5 - punto 1) Sala Conferenze* del Capitolato Prestazionale - Lotto 4: "Montato a parete con con sistema di sollevamento elettrico." contiene un refuso. La frase corretta è la seguente "Montato a parete.", indicazione che anticipa quanto specificato al seguente punto m).

Si provvede quindi a rettificare il Capitolato Prestazionale - Lotto 4, procedendo alla sua ripubblicazione sulla piattaforma telematica e sul sito di UniTrento

La Responsabile del procedimento di gara

dott.ssa Elisabetta Endrici

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)